

Postes de Relèvement du GOYEN

Commune	Nom	Télesurv	Trop plein	Pompe	Quantité	Débit (m3/h)	P (kW)	HMT (m)	Débitmètre	Bâche tampon	détection de surverse
Pont-Croix	Marronniers	oui	oui	ABS	1	40	11	29	oui	non	non
				KSB	1	40	11	29			
				Flygt	1	40	11	29			
	Pen ar Han Keridreuf	oui	oui	Caprari	2	15	5.5	27	non	non	non
	La Fontaine	oui	oui	ABS	1	40			non	non	non
Guinard				1	40						
Audierne	Aquarium	oui	oui	ABS	1	24	1.52	7.35	non	non	non
				Flygt	1	24	1.52	7.35			
	Lamartine	oui	oui	Caprari	1	140	15	19	oui	non	non
				ABS	2	140	15	19			
	EMA	oui	oui	Caprari	2	20	5	16	non	non	non
La Plage	oui	oui	Flygt	2	30	4.7		non	non	non	
Plouhinec	Bout du Pont	oui	oui	Caprari	3	40	2.2	4	non	non	non
	La Criée	oui	oui	Flygt	2	30	11		non	non	non
	Ar Veil	oui	oui	Caprari	1	16	1.5		non	non	non
				Flygt	1	16	1.37	12			
	12 Sillons Kervoazec	oui	oui	ABS	2	24	4	11	non	non	non
	Mille Club	oui	oui	Flygt	2	20	2.14		non	non	non
	Lannilis	oui	oui	Guinard	2	10			non	non	non
Lesnevez	oui	oui	Flygt	2	20	5.9	20	non	non	non	
Esquibien	Jules Ferry	oui	oui	Flygt	2	16	1.2	5.66	non	non	non
	Jean Bart	oui	oui	KSB	2	16	2.6	19.5	non	non	non
	Kerounous	oui	oui	Flygt	2	12	1.5	6.2	non	non	non
	08-mai-45	oui	oui	Flygt	2	20	1.1	10.5	non	non	non

