

# CHAROT



*L'acier et l'énergie*

## Notice technique

### STABILO

MAJ 04/2006

Code Notice : 560840

## 11) ENTRETIEN - CONTROLE

Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif. Il s'agit essentiellement de contrôles, l'entretien de cette installation étant pratiquement nul.

Périodicité	Délai moyen opération	Opérations	Outillage nécessaire	Rechanges à prévoir
6 heures après la remise en fonction	0.10	1/ <u>Filtres</u> - nettoyer après stoppage de l'installation 2/ <u>Niveau d'eau de la bache</u> - Vérifier	Clé plate chasse air	NEANT
ANS	0.30	1/ <u>Vérifier le bon fonctionnement des organes de sécurité e de conduite</u>  a) exécuter les contrôles de cette notice  b) Vérifier l'étanchéité de l'électrovanne : fermer la vanne entre électrovanne et bache et desserrer le raccord union intermédiaire.  2/ <u>Vérifier l'étanchéité des presses-étoupes et de toute l'installation</u> - regarnir si nécessaire les presses-étoupes à tresses  3/ <u>Soupape de sûreté chaudières</u> - actionner à l'aide du levier de manoeuvre	Clé plate	Tresses pour eau chaude

**ATTENTION** : Chaque mois faire fonctionner pendant quelques minutes la pompe centrifuge grand débit. (bouton « marche forcée » pompe 1 sur la porte de l'armoire élect.

En cas d'avarie, l'électrovanne de remplissage de la bache peut rester bloquée ouverte.

La chaufferie risque de s'inonder, il est conseillé de prévoir une alarme « inondation chaufferie » (contrôleur de niveau d'eau maxi dans le puisard)