

Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de PLOUENAN

Construction d'un poste de relèvement des eaux usées

aux toilettes publiques du Théven à Santec

DESCRIPTIF

Fourniture et pose d'un poste de relèvement de \varnothing 1000 et hauteur 2500 avec chambre de vannes comprenant :

2 capots cadénassés

2 barres de guidage

Tuyauterie DN 50

2 vannes, 2 clapets

2 pompes de puissance 1,2 KW

L'installation électrique y compris prise de terre

3 flotteurs de niveau

Le raccordement au branchement EDF

Le consuel

La télésurveillance (SOFREL S 530)

La mise en service

Consommation d'eau potable 200 m³/an

Refoulement de \varnothing 63 PEHD longueur 220 ml

HMT : 1 m