

**SOCOTEC****Construction Quimper**

10, rue François Muret de Pagnac
Le Brittany - BAT E
CS 11009
29196 QUIMPER CEDEX
Tél. : 02 98 90 24 11
Fax : 02 98 90 37 36
E-mail :
construction.quimper@socotec.com

24/02/2017

Examen de documents

160326840000052**KERLAZ - CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTI-
ACTIVITÉS**Missions confiées :**L + PS + SEI + F + PHA + TH
+ HAND + PV**

mairie.kerlaz@wanadoo.fr / 02.98.92.44.03

**Mairie de KERLAZ
Route de Douarnenez
29100 KERLAZ**

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---|--------|
| Référence | 26840/17/838 | Fiche F2 | 1 page |
| Pilote : | Fanny MAGER | Copies : | |
| Intervenant : | Fanny MAGER | <ul style="list-style-type: none">VERIFICA (melie.verifica@orange.fr) | |
| ☎ 06.19.85.38.60 | | | |
| ✉ fanny.mager@socotec.com | | | |

Désignation - Identification des documents examinés

- courrier du maître d'ouvrage 24/02/2017

Pour les missions confiées , avis sur les dispositions techniques des documents concernés :

| (F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable) | | F | S | D |
|---|--|---|---|---|
| F2-1 | Classement bâtiment : sismique Suite à l'envoi du courrier du maître d'ouvrage attestant que la garderie prend en charge uniquement les enfants à partir de leur scolarisation en maternelle et en tenant compte de la vulnérabilité des personnes présentes dans son bâtiment, il classe le bâtiment en catégorie II: Nous prenons compte de ce classement du bâtiment en catégorie II : le bâtiment n'est donc pas soumis au règle parasismique | F | | |

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables
Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique